

ANVUR - AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

N° Prot. **5320**

del. **13/12/2018**

Entrata



Centro Assistenza: **BLITZ ANTINCENDIO SRL**
VIA DI TORRE SPACCATA, 224/A
00169 ROMA (RM)
 Telefono: **06.2382342** fax: **06.2382340**
Partita IVA 01750131003 Cod Fiscale 07333290588 C.I.A.A. ROMA nr 07333290588
Iscr. Tribunale ROMA nr. 2082/86 Abo imprese artigiane

Ordine di lavoro Nr. 000397/2018	Riferito a chiamata Nr.	Data richiesta	Tipo di intervento Riparazione	ABBONATO	SI
				SEGUE FATTURA	SI

Cliente: **101865 ANVUR AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARIO E RICERCA** tel. **0658317112**
VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA (RM)

Amministratore Chiavi : nr / /

Lavoro da eseguire c/o
141849 ANVUR AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE SISTEMA UNI VIA IPPOLITO NIEVO 35 00153 ROMA (RM)

Tipo contratto: **MC - MANUTENZIO** Canone Annuale: Data scadenza contratto: **31/05/2021**

Rivolgersi a: **FANTOZZI ANGELO**
 Tipo impianto: **IMPIANTO DI RIVELAZIONE** Costruttore:
 Matricola: Modello: Garanzia: **NO** Data installaz.:

Causale intervento
025 INTERVENTO TECNICO

Motivo intervento
E-MAIL DEL 03.12.2018 - SOSTITUZIONE BATTERIA SISTEMA CONTROLLO CENTRALE ALLARME (GUASTA SCATTA ALLARME)

Riscontro **Batterie Guaste 12v-7Ah**

Lavoro eseguito **Eseguito intervento come richiesto - Al mio arrivo la centrale presenta n°1 guasto Batterie - Dopo accurate verifiche e interventi sostituendo le n°2 Batterie, la centrale torna**

Codice	Descrizione	UM	Q.ta' prevista	Q.ta' utilizzata	Prezzo
--------	-------------	----	----------------	------------------	--------

→ funzione regolarmente senza problemi

Totale intervento

Data	Tecnico	Ora prevista	Ora inizio	Ora fine	Ora lavoro	Ora viaggi	Km	Firma Tecnico
03/12/2018	Franco Alessio	08.30	16.15	17.15	1	1		<i>[Signature]</i>



Diritto di chiamata:
 Azienda certificata ISO 9001:2008 N° IT243756 ISO 14001:2004 N° IT238367 OHSAS 18001:2007 N° IT238377